

Technology House Sea Street Herne Bay Kent CT6 8JZ

t: +44 (0) 1227 369570 f: +44 (0) 1227 369679

e: enquiries@emsgroup.co.uk

www.emsgroup.co.uk

EG-Konformitätserklärung

SmartCell Ein-/Ausgabeeinheiten –

SC-41-0200-BBBB-CC SC-43-0200-BBBB-CC

Ich erkläre in alleiniger Verantwortung, dass die oben genannten Produkte den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Anforderungen der folgenden Richtlinien/Verordnungen und harmonisierte Normen:

Richtlinien/Verordnungen	Relevante harmonisierte Normen
Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU	EN 62368:2014+A11:2017 ETSI
	EN 300 220-2 V3.1.1 :2017
	ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
	ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03)
	EN 50130-4:2011
	EN 62369-1:2009
Bauproduktenverordnung EU Nr. 305/2011	EN 54-18: 2005
	EN 54-25: 2008
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU	Interne Prozesskontrollen
Kennzeichnungsrichtlinie 93/68/	Wird über Produktetiketten und Installationsanleitung angewendet

EWG • CPR für Brandschutzprodukte nur Informationsgeräte n/a

Testberichtsnummern:

1035-EMS-2018, 101317806-001M, 101317806-001X, 101317801-017-1, 101317801LHD-001B und 103589057MKS-002

Unterzeichnet von:

Datum: 21. September 2023

Name:

Daniel Griffin

Position: Direktor für Produkt und Compliance











Anhang A

Produkte

SmartCell-Gerät mit zwei Ein- und Ausgängen für Brandzonen SmartCell Kontaktsender und Eingabegerät für Informationszonen

SC-41-0100 SC-43-0200

Branding und zukünftige Varianten

Die Teilenummer besteht aus einer alphanumerischen Textzeichenfolge, wie unten angegeben;

XX-YY-ZZZZ-BBBB-CC

NB Die letzten vier Zeichen 'BBBB' sind für das Branding von Drittanbietern reserviert

Die Abschnitte der Teilenummer haben folgende Bezeichnungen;

X X
Y Y
Z Z Z Z
В В В В

Landesvorwahl C * Siehe UTC-Ländercodes in Anhang C

Landesvorwahl

Software

Release-Version 2.04

Diese Software kann nicht aus der Ferne aktualisiert werden. Die Geräte müssen an den Hersteller zurückgeschickt werden.

Foto des Produkts



Einschränkungen

Nur Innen benutzen

Herkunftsland

Polen