



Electronic Modular Services Limited

Technology House
Sea Street
Herne Bay
Kent CT6 8JZ

t: +44 (0) 1227 369570
f: +44 (0) 1227 369679
e: enquiries@emsgroup.co.uk

www.emsgroup.co.uk

EG-Konformitätserklärung gemäß Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU

SmartCell Dual-Ein-/Ausgabeeinheit–

SC-41-0200

Ich erkläre in alleiniger Verantwortung, dass die oben genannten Produkte den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Anforderungen der Funkgeräte-Richtlinie entsprechen. Richtlinie 2014/53/EU. Die Produkte entsprechen folgenden Normen:

EN 62368-1:2014 + A11:2017
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 :2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03)
EN 50130-4:2011
EN 62369-1:2009

Testberichtsnummern:

1035-EMS-2018, 101317806-001M, 101317806-001X, 101317801-017-1,
101317801LHD-001B und 103589057MKS-002

Unterzeichnet von:

Datum: 18. September 2019

Name: Daniel Griffin

Position: Direktor für Produkt und Compliance



A member of EMS Security Group Limited
Company Registered in England & Wales 917296 - address as above
VAT Group Reg No: GB 572 0384 49



Anhang A

Produkte

SmartCell-Gerät mit zwei Eingängen und zwei Ausgängen für Brandzonen

SC-41-0200

Branding und zukünftige Varianten

Die Teilenummer besteht aus einer alphanumerischen Textzeichenfolge, wie unten angegeben;

XX-YY-ZZZZ-BBBB-CC

NB Die letzten vier Zeichen 'BBBB' sind für das Branding von Drittanbietern reserviert

Die Abschnitte der Teilenummer haben folgende Bezeichnungen;

Produktfamilie:	X
Produktlinie:	X
Gruppe:	Y
Typ:	Y
Leistung:	Z
Farbe:	Z
Indikation:	Z
Variante:	Z
Markenbildung	B
Markenbildung	B
Markenbildung	B
Markenbildung	B
Landesvorwahl	C * Siehe UTC-Ländercodes in Anhang C
Landesvorwahl	C

Software

Release-Version 2.04

Diese Software kann nicht aus der Ferne aktualisiert werden. Die Geräte müssen an den Hersteller zurückgeschickt werden.

Foto des Produkts



Einschränkungen

N/A – harmonisierte Frequenz in allen EU-Mitgliedsstaaten